

Parameter	Unit Eenheid	Maximaal toelaatbare waarde volgens BVR(1)13.12.2002 en aanvullingen	average value Gemiddelde waarde [2]	Standard deviation Standaardafwijking
1,2-dichloorethaan	µg/l	3,0	<0,5	-
Alkaliteit	mg/l HCO3	-	150	12
Aluminium	µg/l Al	200	43	18
Ammonium	mg/l NH4	0,50	<0,05	-
Antimoon	µg/l Sb	5,0	<2	-
Arseen	µg/l As	10	<2	-
Benzeen	µg/l	1,0	<0,3	-
Benzo(a)pyreen	µg/l	0,010	<0,003	-
Boor	mg/l B	1,0	0,03	-
Bromaat	µg/l	10	<1	-
Broomdichloormethaan	µg/l	60	3,1	1,4
Cadmium	µg/l Cd	5	<1	-
Calcium	mg/l Ca	270	61	9
Chloraat	µg/l ClO3	700	154	30
Chloride	mg/l Cl	250	53	11,0
Chloriet	µg/l ClO2	700	<1	-
Chroom	µg/l Cr	50	<2	-
Clostridium perfringens	/100 ml	0	0	-
Colibacteriën	/100 ml	0	0	-
Cyanide	µg/l CN	50	<6	-
E. coli	/100 ml	0	0	-
Enterokokken	/100 ml	0	0	-
Fluoride	mg/l F	1,5	0,38	0,06
Fosfor	µg/l P	-	<65	-
Geleidingsvermogen voor elektriciteit	µS/cm (20°C)	2100 en GAV[3]	491	92
Geur	-	GAV[3]	GAV	-
Ijzer	µg/l Fe	200	<20	-
Kalium	mg/l K	-	4,7	0,2
Kleur	mg/l Pt/Co	20 en GAV[3]	<2,3	-
Koper	mg/l Cu	2,0	0,01	0,01
Kwik	µg/l Hg	1,0	<0,2	-
Lood	µg/l Pb	10	<1	-
Magnesium	mg/l Mg	50	7,5	1,7
Mangaan	µg/l Mn	50	<5	-
Natrium	mg/l Na	200	37,6	7,9
Nikkel	µg/l Ni	20	<5	-
Nitraat	mg/l NO3	50	9,4	3,1
Nitriet	mg/l NO2	0,1	<0,02	-
Organische koolstof totaal (NPOC)	mg/l	-	2,1	0,6
Pesticiden totaal	µg/l	0,50	NA[4]	-
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen	µg/l	0,10	NA[4]	-
Seleen	µg/l Se	10	<2	-
Smaak	-	GAV[3]	GAV	-
Som tetrachlooretheen en trichlooretheen	µg/l	10	NA[4]	-
Styreen	µg/l	20	<0,5	-
Sulfaat	mg/l SO4	250	52,8	7,6
Telling kolonies bij 22°C	/1 ml	GAV[3]	10	16
Temperatuur	°C	25	15,1	4,2
Totale Hardheid	°F	67,5	19	3
Trichlorobenzenen totaal	µg/l	20	NA[4]	-
Trihalomethanen	µg/l	100	35,5	16,8
Troebelingsgraad	-	GAV[3]	GAV	-
Vinylchloride	µg/l	0,50	<0,5	-
Vrije Chloorresten	µg/l Cl	250	<60	-
Waterstofionenconcentratie	pH	6,5-9,2	8,0	0,1
Xyleen	µg/l	500	<0,2	-
Zink	µg/l Zn	5000	20	13